

Relatório



SD Geradores

Telefone: (31) 9880-70220

CNPJ: 38.924.034/0001-45

Email: comercial@sdgeradores.com.br

Endereço: Rua Meira de Vasconcelos, 240, Apt 501; Bloco 01,
Maria Virginia em Belo Horizonte – MG, CEP 31155

Medical Center

Nº da OS

Informações da atividade

Técnico Responsável	Sirlei	Serviço Prestado	Manutenção Preventiva / Corretiva de Contrato
Data	03/10/2024 às 13:58:39		
Relato de execução			

Questionário: Controle de Serviços Externos

Tipo de Manutenção	Preventiva
Horímetro	17.42
Nível de Água do Radiador	Sim
Nível de óleo lubrificante	Sim
Nível de óleo diesel	20%
Tanque de combustível	Bom
Pré aquecimento	Sim
Caloria excessiva painel de comando	Não
Ressecamento das mangueiras do óleo diesel	Não
Cabos / terminal da bateria	Sim
Nível de solução de bateria	Sim
Vazamento no motor	Não
Tensão a vazio S-T T-R R-S	220/220/220
Tensão em carga R-S S-T T-R	NA
Frequência a vazio	61:2
Frequência em carga	NA
Amperagem Fase R Fase S Fase T	NA
Partida em automático	Não
Partida e parada manual	Sim
Transferência real de carga	Não
Testes dos sensores do motor Sensor de óleo, sensor de água, sensor de nível de água do radiador	Sim
Corrente em carga do carregador de bateria Medição em amperes	1.5
Tensão da bateria com o carregador desligado Volts	13.1
Tensão da bateria com o carregador ligado Volts	13.7
Tensão da bateria no instante da partida Volts	10.0

Serviços realizados	Foi efetuado a conferência elétrica e mecânica, o contator da rede está começando apresentar desgaste, realizamos testes em manual, o grupo gerador não apresentou nenhuma anormalidade no momento.
Assinatura do Técnico Responsável	
	
Assinado por: Sirlei, Documento: 108.524.266-82	

Fotos



Assinado por: Eliezer, Documento: 048.318.086-60