



Notificação Projeto



Número do Projeto:	Data da Notificação:	Data da Resposta:	Responsável Notificação
PRJ2021009855	03/05/2021 13:33:10		Evandro de Sousa Campos

Itens de Notificação

Foi verificado que a RT apresenta na aba Modificações do INFOSCIP a intenção de aplicar na edificação o que prevê o item A.2.1 da IT-01 (9ª edição), com retirada da medida de SPK do PSCIP. No entanto, segue explicação sobre a condição da edificação: O PSCIP possui elaboração sob Lei Mun. 2912/76, inciso IV - edificações mistas, onde diz que "Instalação preventiva convencional complementada, exceto nas áreas residenciais, por instalação preventiva especial". Sendo assim, o SPK foi instalado para atender a exigência da época. Ante o exposto, a edificação se encontra com as medidas exigidas à época com a presença do SPK na edificação, mantendo o direito de aprovação e vistoria para fins de AVCB conforme previsto no Dec. Est. 47.998/20

1

Itens de Notificação

Em continuidade das explicações iniciadas no item 01 desta notificação: Para que haja a retirada da medida SPK do PSCIP a RT deverá aplicar as medidas de segurança atuais, considerando as isenções previstas no item A.2.1 da IT-01 (9ª edição) devida a comprovação de existência da edificação anterior a 01Jul2005. Cabe orientar que a legislação do CBMMG não apresenta a possibilidade de que possa ocorrer opções de projeções de medidas de segurança com partes de legislação da época de construção com partes da legislação atual em vigor.

2

Itens de Notificação

Ante o exposto nos itens 01 e 02 desta notificação, a RT deverá reavaliar o PSCIP em relação ao pleito descrito na aba Modificações do INFOSCIP. Caso ocorra a retirada de medidas de segurança previstas à época da construção da edificação, a RT verificará que o PSCIP se enquadrará as exigências das medidas de segurança da legislação atual vigente previstas nas tabelas específicas da IT-01 (9ª edição) para as ocupações apresentadas no INFOSCIP.

3



INFOSCIP - Versão 12.29.00

4/5/2021
48591831691