CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

De Olho

Todos os produtos fabricados pela Protelim, são registrados e notificados na Anvisa.

ANVISA

IBAMA
M M A

SAIBA MAIS SOBRE PRODUTOS SANEANTES.

PRODUTOS SANEANTES são todos os produtos usados na higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização , odorização de ambientes domiciliares, coletivos e/ou públicos, para utilização por qualquer pessoa, para fins domésticos, para aplicação ou manipulação por pessoas ou entidades especializadas para fins profissionais (rdc 184/01)

Para serem vendidos, a ANVISA exige que os produtos saneantes sejam seguros e com rigoroso controle de qualidade.

A PROTELIM atende as exigências legais e concentra suas atividades na fabricação de produtos saneante

QUIMILAUS®
Indústria Química

THILEX

CÓD. 10006 – PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº - 315160027

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
THILEX: limpador e restaurador de pastilhas, azulejos, pisos cerâmicos e centrais de ar condicionado.

PROPRIEDADES:
THILEX é biodegradável, versátil e econômico.
THILEX é altamente concentrado. Deve ser utilizado em baixas concentrações.
THILEX tem ação rápida. A perfeita combinação dos componentes de sua formulação permite ao produto penetrar rápida e intensamente nas sujidades, facilitando a operação de limpeza.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Ácido fluorídrico, tensoativo aniônico, coadjuvante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido viscoso
Cor:	Incolor
Odor:	Pungente
Peso específico (25ºC):	1,04 ± 0,05 g/cm^3
pH Concentrado (25ºC):	1,50 ± 0,50
pH da solução a 1% (25ºC):	3,00 ± 0,50
Ação sobre carbonatos:	Positiva
Ponto de inflamabilidade:	Não inflamável
Solubilidade em Água:	Total

APLICAÇÃO:
- Limpeza de centrais de ar condicionado;
- Limpeza de azulejos de box de postos de gasolina;
- Limpeza de máquinas pesadas onde exista a mistura de argila e calcário em presença de óleo ou graxas.

MODO DE USAR:
- Dilua um litro do THILEX para até 10 partes de água, dependendo da superfície a ser limpa e da intensidade da sujeira e/ou oxidação;
- Aplique por pulverização e/ou esfrega;
- Deixe agir por alguns minutos e em seguida enxágüe com água.
- CUIDADOS: Não deixe o produto secar. Caso isso ocorra, lave novamente com THILEX e enxágüe com água em abundância.

EMBALAGENS: Bombonas de polietileno de alta densidade de 05, 20 e 50 litros / tambores de 200 litros.

VÁLIDO POR: 12 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.

Rev.: 015 – 21/06/10

R: Alto Paraná, 1134 – Jd. Pedro Demeterco – Pinhais – Paraná – Cep 83.324-380 – Tel: (41) 3888.1950
Fax: (41) 3888.1966 – E-mail: quimilaus@quimilaus.com.br - 0800.411915 – www.quimilaus.com.br

CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

2017

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS AR CONDICIONADOS

Cliente: CONDOMÍNIO MED CENTER MEIDICAL UNIDADE :
Bairro: Funcionários BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

Mês	Corrente	Temp. Entrada	Temp. Saída	Temp. Amb.	Filtros	motor ventilador	Dreno	Dutos e Acess.	Observação	Limpeza Química	Técnico
JANEIRO	OK	24.4°	8.4°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
FEVEREIRO	OK	24°	7.9°	21.4°	OK	OK	OK				[illegible]
MARÇO	OK	23.9°	8°	20.8°	OK	OK	OK				[illegible]
ABRIL	OK	24°	8.4°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
MODELO	ACJ	SPLIT: x	CENTRAL		TÉCNICO : FRANCISCO						
SÉRIE					ANDAR :		CAPACIDADE : 18.000				
TENSÃO : 220 V		SETOR : ADMINISTRAÇÃO					MARCA :	HITACHI			

CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

2017

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS AR CONDICIONADOS

Cliente: CONDOMÍNIO MED CENTER MEIDICAL UNIDADE :
Bairro: Funcionários BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

Mês	Corrente	Temp. Entrada	Temp. Saída	Temp. Amb.	Filtros	motor ventilador	Dreno	Dutos e Acess.	Observação	Limpeza Química	Técnico
JANEIRO	OK	24°	8°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
FEVEREIRO	OK	24.3°	7.9°	21.3°	OK	OK	OK				[illegible]
MARÇO	OK	24.5°	8.3°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
ABRIL	OK	24°	7.7°	21.4°	OK	OK	OK				[illegible]
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
MODELO	ACJ	SPLIT: x	CENTRAL		TÉCNICO : FRANCISCO						
SÉRIE					ANDAR :		CAPACIDADE : 48.000				
TENSÃO : 220 V 3F		SETOR :RECEPÇÃO					MARCA :	CARRIER	MODERNITTA		

CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

2017

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS AR CONDICIONADOS

Cliente: CONDOMÍNIO MED CENTER MEIDICAL UNIDADE :
Bairro: Funcionários BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

Mês	Corrente	Temp. Entrada	Temp. Saída	Temp. Amb.	Filtros	motor ventilador	Dreno	Dutos e Acess.	Observação	Limpeza Química	Técnico
JANEIRO	OK	24,3°	7,7°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
FEVEREIRO	OK	24°	7,8°	21,5°	OK	OK	OK				[illegible]
MARÇO	OK	24,1°	7,4°	20,9°	OK	OK	OK				[illegible]
ABRIL	OK	24,2°	7,5°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
MODELO	ACJ	SPLIT:	CENTRAL: X		TÉCNICO : FRANCISCO						
SÉRIE					ANDAR : TÉRREO		CAPACIDADE : 180.000				
TENSÃO : 220 V 3F		SETOR : AUDITÓRIO					MARCA :	CARRIER			

CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

2017

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS AR CONDICIONADOS

Cliente: CONDOMÍNIO MED CENTER MEIDICAL UNIDADE :
Bairro: Funcionários BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

Mês	Corrente	Temp. Entrada	Temp. Saída	Temp. Amb.	Filtros	motor ventilador	Dreno	Dutos e Acess.	Observação	Limpeza Química	Técnico
JANEIRO	OK	21°	8.4°	20,9°	OK	OK	OK				[illegible]
FEVEREIRO	OK	24.2°	8°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
MARÇO	OK	24°	7,9°	22°	OK	OK	OK				[illegible]
ABRIL	OK	24,1°	7.6°	21.6°	OK	OK	OK				[illegible]
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
MODELO	ACJ	SPLIT: x	CENTRAL		TÉCNICO : FRANCISCO						
SÉRIE					ANDAR :		CAPACIDADE : 36.000				
TENSÃO : 220 V		SETOR : CASA DE MAQUINAS ELEVADOR EQUIP. 01					MARCA :	ELGIN			

CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

2017

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS AR CONDICIONADOS

Cliente: CONDOMÍNIO MED CENTER MEIDICAL UNIDADE :
Bairro: Funcionários BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

Mês	Corrente	Temp. Entrada	Temp. Saída	Temp. Amb.	Filtros	motor ventilador	Dreno	Dutos e Acess.	Observação	Limpeza Química	Técnico
JANEIRO	OK	24°	6,7°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
FEVEREIRO	OK	24.6°	7°	21.4°	OK	OK	OK				[illegible]
MARÇO	OK	24.3°	6.9°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
ABRIL	OK	24°	7.3°	20,9°	OK	OK	OK				[illegible]
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
MODELO	ACJ	SPLIT: x	CENTRAL		TÉCNICO : FRANCISCO						
SÉRIE					ANDAR :		CAPACIDADE : 18.000				
TENSÃO : 220 V		SETOR : CASA DE MAQUINAS ELEVADOR EQUIP. 02					MARCA :	CARRIER			

CONTROL CLIMA
AR CONDICIONADO

2017

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS AR CONDICIONADOS

Cliente: CONDOMÍNIO MED CENTER MEIDICAL UNIDADE :
Bairro: Funcionários BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

Mês	Corrente	Temp. Entrada	Temp. Saída	Temp. Amb.	Filtros	motor ventilador	Dreno	Dutos e Acess.	Observação	Limpeza Química	Técnico
JANEIRO	OK	24°	7,2°	20,9°	OK	OK	OK				[illegible]
FEVEREIRO	OK	24,3°	7,3°	21°	OK	OK	OK				[illegible]
MARÇO	OK	24,4°	7,6°	20,9°	OK	OK	OK				[illegible]
ABRIL	OK	24,3°	8°	21,5°	OK	OK	OK				[illegible]
MAIO											
JUNHO											
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
MODELO	ACJ	SPLIT: x	CENTRAL		TÉCNICO : FRANCISCO						
SÉRIE					ANDAR :		CAPACIDADE : 12.000				
TENSÃO : 220 V		SETOR : CASA DE MAQUINAS ELEVADOR EQUIP. 03					MARCA :	CARRIER			