

Relatório



SD Geradores

Telefone: (31) 9880-70220

CNPJ: 38.924.034/0001-45

Email: comercial@sdgeradores.com.br

Endereço: Rua Meira de Vasconcelos, 240, Apt 501;Bloco 01,
Maria Virginia em Belo Horizonte – MG, CEP 31155

Medical Center		Nº da OS	
Informações da atividade			
Técnico Responsável	Sirlei	Serviço Prestado	Manutenção Preventiva / Corretiva de Contrato
Data	02/04/2025 às 09:03:46		
Relato de execução			
Questionário: Controle de Serviços Externos			
Tipo de Manutenção	Preventiva		
Horímetro	21.32		
Nível de Água do Radiador	Sim		
Nível de óleo lubrificante	Sim		
Nível de óleo diesel	30%		
Tanque de combustível	Bom		
Pré aquecimento	Sim		
Caloria excessiva painel de comando	Não		
Ressecamento das mangueiras do óleo diesel	Não		
Cabos / terminal da bateria	Sim		
Nível de solução de bateria	Sim		
Vazamento no motor	Não		
Tensão a vazio S-T T-R R-S	220/220/220		
Tensão em carga R-S S-T T-R	NA		
Frequência a vazio	61.2		
Frquência em carga	NA		
Amperagem Fase R Fase S Fase T	NA		
Partida em automático	Não		
Partida e parada manual	Sim		
Transferência real de carga	Não		
Testes dos sensores do motor Sensor de óleo, sensor de água, sensor de nível de água do radiador	Sim		
Corrente em carga do carregador de bateria Medição em amperes	1.5		
Tensão da bateria com o carregador desligado Volts	13.0		
Tensão da bateria com o carregador ligado Volts	13.9		
Tensão da bateria no instante da partida Volts	10.0		
Serviços realizados	Foi efetuado a conferência elétrica e mecânica, depois realizamos testes em manual, o grupo gerador não apresentou nenhuma anormalidade no momento.		
Assinatura do Técnico Responsável			

Sirlei

Assinado por: Sirlei, Documento: 108.524.266-82

Fotos



Flávio

Assinado por: Flávio, Documento: 528.354.306-44