

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2023.

Ao

CONDOMINIO DO EDIFICIO MEDICAL CENTER ALFREDO SALENA
alc Flávio Signoretti

Atendendo a solicitação de V. Sas. Vimos informar os procedimentos realizados nas 03 caixas d'água do prédio para limpeza e tratamento com capacidade de 50.000 litros.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS

O serviço foi executado com equipamento manual (escovões em nylon) onde todas as paredes internas das caixas foram escovadas iniciando-se na parte superior da caixa e com término na base inferior das mesmas, onde há escoamento total dos resíduos, e enxágüe total.

1. Esvaziar completamente as caixas
2. Escovar as paredes e o fundo usando escovas e escovões em nylon
3. Lavar novamente
4. Em um balde limpo fazer a mistura de água + 2% de hipoclorito de sódio
5. Espalhar a mistura em todas as paredes e no fundo das caixas
6. Aguardar 30(trinta) minutos para ação do hipoclorito
7. Lavar novamente para remover todo o resíduo de hipoclorito, usando pano em algodão alvejado para remoção total de qualquer impureza.

8. Referencia do Produto:

Fabricante: SUPER GLOBO Lote: 1070/23 Fab.: 27/09/23

validade 6 MESES

Certo de termos atendido sua solicitação agradecemos desde já.

Atenciosamente,

ADAIR RAMOS DA CRUZ
896.034.786-87



PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CNPJ: 23.849.794/0001-68